



СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153000, г. Иваново, ул. Театральная, 16, тел. 41-76-57, факс: 41-55-79

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215Н
О НАЛОЖЕНИИ ШТРАФА
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ**

22 апреля 2016 г.

г. Иваново

Резолютивная часть Постановления объявлена 21 апреля 2016 года.
Полный текст Постановления изготовлен 22 апреля 2016 года.

Первый заместитель начальника Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области – статс – секретарь Сергеева Л.А., рассмотрев постановление заместителя прокурора Ленинского района г. Иваново младшего советника юстиции Шугаевой М.М. о возбуждении дела об административном правонарушении от 01.03.2016 г. и материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), возбужденного в отношении главного инженера ООО «Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства № 4» (далее – ООО «МУП ЖХ № 4») Копылова Дмитрия Борисовича,

при участии главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б.,
при участии помощника прокурора Ленинского района г. Иваново Савиновой Е.Н.

в присутствии консультанта - юриста отдела правового обеспечения и административного производства Службы Кирьяновой О.С.,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Ленинского района г. Иваново 24.02.2016 проведена проверка исполнения ООО «МУП ЖХ № 4» законодательства о надлежащем содержании общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении данной управляющей компании.

Проверка проведена с выходом на место с участием сотрудника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Иваново Булатовой И.Г. и главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б.

В ходе проверки установлено, что кровля многоквартирного дома № 2 по ул. Дунаева г. Иваново не очищена от наледи и сосулек.

Данные обстоятельства подтверждаются фотоматериалами и актом проверки, подписанным привлеченным специалистом и главным инженером ООО «МУП ЖХ № 4».

Также установлено, что в соответствии с договором управления от 01.01.2015 указанный дом находится под управлением ООО «МУП ЖХ № 4».

Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ на управляющую компанию возложена обязанность оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении.

Согласно п. 4.6.1.23 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в обязанности управляющей организации входит удаление наледи и сосулек с кровель многоквартирных домов.

Таким образом, ООО «МУП ЖХ № 4» при содержании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Дунаева г. Иваново допущены нарушения указанных выше требований законодательства.

В соответствии с должностной инструкцией главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4», в должностные обязанности главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» входит обеспечение надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении данной управляющей компании.

Установлено, что главным инженером ООО «МУП ЖХ № 4» является Копылов Д.Б.

Причиной допущенных нарушений стало игнорирование главным инженером ООО «МУП ЖХ № 4» требований жилищного законодательства.

Таким образом, в действиях главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б. содержатся признаки административного правонарушения предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На заседании: 13.04.2016 г.:

Главный инженер Общества Копылов Д.Б. с фактами нарушений, указанных в постановлении заместителя прокурора Ленинского района прокуратуры Ивановской области 01.03.2016 не согласился. Свою вину не признал. Вместе с тем, пояснил, что очистка кровель МКД, находящихся в управлении Общества от наледи и сосулек производится периодически силами подрядной организации, с которой заключен договор на оказание услуг по очистке кровли. Очистка кровли от наледи и сосулек дома № 2 по ул. Дунаева г. Иваново произведена 24 февраля 2016. Кровля указанного МКД является мягкой, без организованного водостока, периодичность очистки такого вида кровли в Правилах № 170 не установлена и производится она по мере необходимости. Очистка кровли данного МКД была произведена планоно около 12 часов 24.02.2016, что подтверждается актом, составленным в присутствии собственника жилого помещения № 53 Осокиной Л.Г. Главным инженером Копыловым Д.Б. заявлено устное ходатайство о приобщении к материалам административного дела вышеуказанного акта от 24.02.2016. Данное ходатайство удовлетворено, акт приобщен к материалам дела.

Представителем прокуратуры Ленинского района г. Иваново в ходе административного заседания указано на то, что образовавшиеся сосульки и наледь располагались по всему периметру, указанного МКД, опасная зона сотрудниками

Общества не была огорожена сигнальной лентой, тем самым создавалась угроза жизни и здоровья граждан, в остальной части доводы, изложенные в постановлении поддержаны в полном объеме.

В ходе рассмотрения административного дела выявилась необходимость в предоставлении дополнительных документов, а именно надлежащим образом заверенной копии договора подряда на обслуживание общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «МУП ЖХ № 4»; документов, подтверждающих нахождение в трудовых отношениях Михайловой О.А. с ООО «ЖЭК №2»; документов, содержащих информацию о виде кровли дома № 2 по ул. Дунаева г. Иваново; документов, подтверждающих надлежащую организацию работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «МУП ЖХ № 4» (по очистке кровли дома № 2 по ул. Дунаева г. Иваново от снега, наледи, сосулек в зимний период); надлежащим образом заверенной копии Устава ООО «МУП ЖХ №4»; протокола общего собрания собственников помещения МКД по адресу: г. Иваново, 2 по ул. Дунаева о выборе в качестве управляющей организации ООО «МУП ЖХ № 4». В связи с вышеизложенным, определением № 392 от 13.03.2016 рассмотрение дела было отложено на 20.04.2016 на 12:00.

На заседании: 20.04.2016 г.:

Копылов Д.Б. ходатайствовал о приобщении к материалам административного дела копии договора на содержание имущества и обслуживание общего имущества многоквартирных жилых домов от 31.12.2015, копии приказа о приеме на работу Михайловой О.А. на должность мастера в ООО «ЖЭК №2», копии акта от 22.02.2016, копии акта от 17.02.2016, копии акта от 26.02.16, копии договора управления многоквартирным домом № 2 по ул. Дунаева г. Иваново от 01.01.2015.

Данные документы были рассмотрены и приобщены к материалам административного дела.

Помощник прокурора Ленинского района г. Иваново Савинова Е.Н. ходатайствовала о приобщении к материалам административного дела копии Устава ООО «МУП ЖХ № 4», копии протокола общего собрания собственников от 19.12.2014 о выборе ООО «МУП ЖХ № 4» в качестве управляющей организации.

Данные документы были рассмотрены и приобщены к материалам административного дела.

На вопрос должностного лица Службы: «Каким образом Вами осуществляется контроль по очистке кровель МКД в зимний период времени, находящихся в управлении Общества? Какова периодичность осуществления мониторинга в целях определения необходимости очистки мягких кровель МКД?» Копылов Д.Б. пояснить не смог.

В ходе заседания в качестве свидетеля была опрошена главный специалист, муниципальный жилищный инспектор УЖКЖ Администрации г. Иваново Булатова И.Г., которая пояснила, что при проведении проверки совместно с органами прокуратуры 24.02.2016 установлено наличие наледи и достаточно больших сосулек на кровле МКД, данный факт был зафиксирован в акте обследования-мониторинга № 124 от 24.02.2016, что также подтверждается фотоматериалами.

В ходе проведения административного заседания помощник прокурора Ленинского района Савинова Е.Н. заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении для предоставления дополнительных доказательств по делу.

Данное ходатайство было рассмотрено в ходе административного дела и удовлетворено. В связи с вышеизложенным, определением № 464 от 13.03.2016 рассмотрение дела было отложено на 21.03.2016 на 12:00.

На заседании: 21.04.2016 г.:

Помощник прокурора Ленинского района г. Иваново Савинова Е.Н. ходатайствовала о приобщении к материалам административного дела объяснений Осокиной Л.Г. от 20.04.16, Ермаковой Е.Ю. от 20.04.16, фотографий в количестве 4 штук.

Данные документы были рассмотрены и приобщены к материалам административного дела.

Савинова Е.Н. пояснила, что ею была опрошена жительница квартиры № 33 дома № 2 по ул. Дунаева г. Иваново Ермакова Е.Ю.. Согласно полученным объяснениям от 20.04.2016, снег с крыши указанного дома убирают очень редко, в результате чего снег накапливается, начинают свисать сосульки и глыбы снега. Квартира Ермаковой Е.Ю. находится на 5 этаже, из-за отсутствия частых уборок на крыше указанного дома, над окнами жилого помещения № 33 происходят постоянные протечки. Данный факт подтверждается фотографиями.

Савинова Е.Н. также сообщила, что ею была опрошена Осокина Л.Г., которая проживает в квартире № 53 дома № 2 по ул. Дунаева г. Иваново. Осокина Л.Г. указала на то, что мастер Михайлова О.А. подошла к ней на улице около дома с просьбой подписать акт о сбросе сосулек и наледи с крыши дома. Сами работы по сбросу сосулек и наледи с крыши дома Осокина Л.Г. не видела.

Савинова Е.Н. указала на то, что подписанный Осокиной Л.Г. акт не соответствует его содержанию, так как в нем указано, что сброс наледи и сосулек происходил в присутствии Осокиной Л.Г., что противоречит ее объяснениям.

Савинова Е.Н. также добавила, что в подъезде МКД на 5 этаже над окном имеются следы протечек, отслоения штукатурного слоя, данный факт подтверждается фотографиями.

Изучив материалы дела, должностное лицо приходит к выводу о наличии в действиях главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.

В статье 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений.

Исходя их смысла ст. 7.22 КоАП РФ рассматриваемое административное правонарушение, указанное в постановлении заместителя прокурора Ленинской прокуратуры г. Иваново Шугаева М.М. посягают на установленный нормативными правовыми актами порядок в области соблюдения правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, который должен носить устойчивый характер и соблюдение которого является обязанностью каждого участника данных правоотношений.

В силу ст. 36 ЖК РФ собственникам помещения в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме помещения, не являющиеся частями квартир и

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома.

Согласно пункту 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем, в частности, соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

В соответствии с пунктом 11 Правил № 491 содержание общего имущества, в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, включает в себя: осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества.

Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ бремя содержания имущества несет его собственник. Как указано в пункте 16 Правил № 491, надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома в зависимости от способа управления обеспечивается управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК, ЖК либо подрядными организациями (при непосредственном управлении многоквартирным домом).

Пунктом 42 Правил № 491 установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

В силу пункта 4.6.1.23 Правил № 170 очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью. Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости. Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением: желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком; снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков. Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине). Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках. Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или подрядные организации (при непосредственном управлении) обязаны, в частности, удалять наледи и сосульки по мере необходимости, очищать от снега крышу с наружным водоотводом так, чтобы не допустить накопления снега слоем более 30 см, а при оттепелях - и при меньшей толщине.

Установлено, что на основании договора управления от 01.01.2015, деятельность по управлению домом № 2 по ул. Дунаева г. Иваново осуществляет ООО «МУП ЖХ № 4».

Материалами дела установлено, что Копылов Д.Б. является главным инженером указанного общества с 01.01.2015 года, согласно должностной инструкции которого на него возложена обязанность по организации и осуществлению контроля за работами для надлежащего содержания общего имущества в МКД, находящихся в управлении Общества, в частности за работами на крышах МКД. (п. 3.3, 3.3.1 Должностного регламента).

В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что при управлении многоквартирным домом управляющей организацией, она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

ООО «МУП ЖХ № 4» в силу статей 161, 163 Жилищного кодекса РФ является управляющей организацией, обеспечивающей управление, обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 2. Данный факт Копыловым Д.Б. не оспаривается и подтвержден материалами административного производства.

То есть, на ООО «МУП ЖХ № 4» лежит обязанность по обеспечению надлежащего содержания и ремонта общего имущества данных жилых домов, по предоставлению установленного уровня качества услуг, а на Копылова Д.Б., как главного инженера, возложена обязанность по осуществлению контроля за выполнением функций, указанных в приведенной выше норме.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что в нарушение пункта 4.6.1.23 Правил № 170 в зимнее время на крыше указанного МКД несвоевременно производилось удаление снежных наледей и сосулек.

На момент проверки 24.02.2016 органами прокуратуры, совместно со специалистами Управления ЖКХ Администрации г. Иваново на данном доме, имеющем мягкую кровлю, установлено нависание наледи и сосулек, при отсутствии ограждения территории, препятствующего свободному доступу неопределенного числа лиц в зону опасного падения наледи и нависающих сосулек с кровли дома, тем самым со стороны главного инженера Копылова Д.Б. выявлено нарушение правил содержания жилищного фонда, что представляет угрозу жизни и здоровью людей (нарушение п.4.6.1.23 Правил № 170).

По результатам проверки заместителем прокурора Ленинского района г. Иваново в отношении главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» 01.03.2016 вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренное ст.7.22 КоАП РФ.

Обстоятельства дела и объективная сторона правонарушения подтверждаются результатами проведенной проверки с фотоматериалами от 24.02.2016, пояснениями свидетеля, представителя органа прокуратуры, постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 01.03.2016 и иными материалами административного дела.

Пунктом 3.5, 3.11 Должностной инструкции на главного инженера на Копылова Д.Б. возложена обязанность по ежедневному контролю за деятельностью обслуживающих организаций, утверждению и контролю выполнения графиков весеннего, осеннего, частичного и внеочередного осмотра жилых зданий и контроль за ведением мастерами соответствующих журналов.

Поскольку главным инженером Копыловым Д.Б. не обеспечен своевременный объём мероприятий по организации текущего содержания дома по адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 2, то в действиях должностного лица имеется состав административного правонарушения, предусмотренный ст.7.22 КоАП РФ.

При этом, у главного инженера Копылова Д.Б. имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых установлена административная ответственность, но все зависящие от него меры по соблюдению этих требований должностным лицом приняты не были.

Довод о принятии необходимых мер для надлежащего содержания жилого фонда в связи с заключением договора с подрядной организацией на производство работ по содержанию жилищного фонда, не снимает ответственности с ООО «МУП ЖХ № 4» в лице главного инженера Копылова Д.Б. перед собственниками дома за ненадлежащее содержание и обслуживание, поскольку именно на Копылова Д.Б. согласно должностной инструкции возложена обязанность по контролю деятельности обслуживающей организации. В результате отсутствия надлежащего контроля за работой подрядчика и непринятия в этой связи своевременных мер со стороны Копылова Д.Б. стало возможным ненадлежащее обслуживание дома.

Ссылка Копылова Д.Б. на погодные условия несостоятельна, поскольку данных о том, что очистка кровли домов производилась планово, в соответствии с графиком, не представлено, при том, что в силу требований п. 4.6.1.23 Правил № 170 удаление наледей и сосулек с крыш должно было производиться по мере необходимости, то есть при нестабильной и аномальной погоде – регулярно и вне зависимости от толщины снега на кровле, при этом Правила не устанавливают конкретной периодичности и сроков выполнения данных видов работ.

Довод о проведении необходимых работ по удалению наледей и сосулек с крыши, в день обнаружения нарушения органами прокуратуры при проведении проверки, свидетельствуют лишь о том, что после выявления нарушения ООО «МУП ЖХ № 4» были приняты меры по устранению нарушения. Данное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии состава правонарушения, не является основанием для прекращения производства, а также признания его малозначительным.

Акт о выполнении работ по очистке кровли от 24.02.2016 должностным лицом оценивается критически, исходя из пояснений свидетеля Булатовой И.Г. и письменных объяснений собственников квартир № 33, 53 МКД № 2 по ул. Дунаева г. Иваново, оснований не доверять которым у должностного лица административного органа отсутствуют. Иных доказательств об устранении

нарушения в день обнаружения органами прокуратуры главным инженером Копыловым Д.Б. не представлено.

В соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ лицо, совершившее административные правонарушения, в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководителя организации несет административную ответственность как должностное лицо.

Таким образом, материалами дела установлено, что главный инженер ООО «МУП ЖХ № 4» Копылов Д.Б. обладает организационно – распорядительными функциями в отношении управляющей компания, а, следовательно, является должностным лицом.

Однако главным инженером ООО «МУП ЖХ № 4» Копылов Д.Б. 24.02.2016 не предпринято мер по соблюдению норм жилищного законодательства, действующих в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 2, следовательно, не обеспечено благоприятных условий проживания граждан в указанном жилом доме, тем самым нарушены требования п. 4.6.1.23 Правил № 170.

Доказательства, свидетельствующие о том, что главный инженер ООО «МУП ЖХ № 4» Копылов Д.Б. принял все зависящие меры по надлежащему исполнению требований действующего законодательства и недопущению совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, в материалах дела отсутствуют.

Причиной выявленных нарушений является неисполнение главным инженером ООО «МУП ЖХ № 4» Копыловым Д.Б. требований жилищного законодательства.

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав административного правонарушения предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.

При указанных выше обстоятельствах бездействие главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б. следует квалифицировать как состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.22 КоАП РФ.

Объектом вменяемого административного правонарушения являются правоотношения в сфере права собственности на жилые помещения и установленный порядок их использования.

Объективная сторона правонарушения состоит в не принятии главным инженером ООО «МУП ЖХ № 4» Копыловым Д.Б. мер по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества МКД, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 2.

Субъект административного правонарушения – главный инженер ООО «МУП ЖХ № 4» Копылов Д.Б.

С субъективной стороны правонарушение совершено по неосторожности. Согласно статье 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее не предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия, хотя должно и могло его предвидеть.

Главный инженер ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б. не предвидел наступления вредных последствий в виде нарушения прав потребителей (жителей

...дом, расположенного по адресу: город Иваново, ул. Дунаева, ...
...и должен был их предвидеть.

Вина главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б. в совершении административного правонарушения установлена и подтверждается следующими обстоятельствами: постановлением заместителя прокурора Ленинского района г. Иваново и главного советника юстиции Шугаевой М.М. о возбуждении дела об административном правонарушении от 01.03.2016 г., актом обследования № 124 от 24.02.2016 г., фотографиями, имеющимися в материалах дела, и другими материалами дела.

Место совершения административного правонарушения: город Иваново, ул. Дзержинский, д. 2.

Дата обнаружения административного правонарушения – 24.02.2016 (дата проведения выездной проверки).

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, не установлено.

Получив представленные материалы и, руководствуясь ст.ст. 2.10, 4.1, 4.2, 7.22, 23.55, ст. 25.1, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, первый заместитель Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области – статс-секретарь Сергей Д.А.

ПОСТАНОВИЛ:

Провести главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить на главного инженера ООО «МУП ЖХ № 4» Копылова Д.Б. административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей.

Административный штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, по следующим реквизитам:

Получатель – УФК по Ивановской области (Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области)
ОГРН 1063702132889, дата государственной регистрации 21.04.2006 г.
ИНН – 3702092230, КПП – 370201001
Наименование банка получателя – Отделение Иваново
БИК банка получателя – 042406001
Расчетный счет получателя – 40101810700000010001
ОКТМО – 24701000

12/02/16

Код бюджетной классификации: Код КД 0191169004004 0000 140, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Копия документа, свидетельствующего об уплате штрафа, направляется в Службу государственной жилищной инспекции Ивановской области (Ивгосжилинспекцию).

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их законными представителями в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке.

Предупреждаю об ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок.

Первый заместитель начальника
Службы – статс-секретарь



Л.А. Сергеева

С содержанием настоящего постановления ознакомлен(а), права и обязанности, предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены.

Копию постановления на руки получил:
